Commune de St Agnant

Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial

Plan de zonage

Echelle : 1 / 5000

Aout 2015

UNION DES MARAIS DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

LEGENDE

- Réseau EP existant
- Fossé
- Zone à urbaniser
- Rejet au réseau existant
- Infiltration des eaux pluviales
- Infiltration des eaux pluviales ou Stockage + traitement + rejet au réseau existant limité à 3 l/s/ha
- Stockage + traitement + rejet au réseau existant limité à 3 l/s/ha
- Bassin tampon et/ou infiltration

N

Hameau de Villeneuve